

ЈП.-ПЛАВАЈА- Радовиш
Примено: 28.03.2024
Орг. ед.н. Број Предлог Вредност
0201 314/1

Врз основа на член 22 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) а согласно член 21 став 1 точка 31 од Статутот на општина Радовиш, Советот на општина Радовиш на XLV седница одржана на 11.03.2024 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештај за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води во општина Радовиш за 2023 година од ЈП Плаваја Радовиш бр.0102-189/1 од 21.02.2024 година

I. Се усвојува Извештај за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води во општина Радовиш за 2023 година од ЈП Плаваја Радовиш бр.0102-189/1 од 21.02.2024 година, наш бр.08-43/19 од 23.02.2024 година.

II. Овој Заклучок стапува на сила 8(осмиот) ден од денот на објавување во "Службен гласник на општина Радовиш"

Број 08-483/1
Дата 11.03.2024 година
Радовиш



Совет на општина Радовиш
Претседател
Моника Трајанова

Врз основа на член 15 од Статутот на ЈП Плаваја – Радовиш , Управниот одбор на седницата одржана на ден 22.02.2024 год ја донесе следната

О Д Л У К А

За усвојување на извештај за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води во општина Радовиш за 2023 година

Член 1

Се усвојува извештај за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води во општина Радовиш за 2023 година под бр. 0102-189/1 од 21.02.2024 година.

Член 2

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Одлуката и извештајот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадно води во општина Радовиш за 2023 година да се достави до Совет на општина Радовиш.

ЈП Плаваја - Радовиш
Управен одбор
Претседател

Наце Димитријев





ЈП „ПЛАВАЈА“ – РАДОВИШ

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Ул: „Свети Спасо Радовишки“ бр:32, 2420 Радовиш
ЕДБ: МК4023999108401, Жиро сметка: Тутунска Банка 210052660250146
Телефони: (+389) 032/635-323, Факс: 032/635-201
plavaja.radovis@gmail.com

Јавно претпријатие за комунални
дејности

ПЛАВАЈА П.О.

Бр. 0102-18911
21.02.2024 год.
Радовиш

ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023 ГОД.

СЕКТОР ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

ЈП Плаваја Радовиш го снабдува со вода за пиење населението во градот Радовиш и селата Раклиш, Ињево, Воиславци и Сулдурци преку поврзан хидраулички систем. Покрај овој водоснабдителен систем, ЈП Плаваја го управува и водоснабдителниот систем на селата Јаргулица, Покрајчево и Злеово кој имаат заеднички систем за водоснабдување, потоа Коџалија и Аликоч кој исто така имаат заеднички систем на водоснабдување, а и селата Подареш, Ораовица и Калуѓерица кој имаат одделни системи за водоснабдување.

Извори на вода:

Назив	Апстракција	Испорака
Зафат Амбари	20 - 22 l/sec	гравитациска
Зафат Градски водовод	22 - 24 l/sec	гравитациска
Зафат Трска со станица за третман на вода	40 - 60 l/sec	гравитациска
Бунари „Индустриски водовод“	110 l/sec	Пумпна
Вкупен произведен капацитет	82-216 l/sec	комбинирано

Со капацитет од 82 – 216 l/sec, првите три извори и дополнителните количини на вода кои се зафаќаат од бунарското поле „Индустриски водовод“ со вкупен комбиниран капацитет од **110 l/sec** во текот на летниот период, овој хидраулички систем има капацитет да произведе питка вода од минимум **225 литри/жител/ден** (само гравитациски) до максимум **739 литри/жител/ден** (дополнително со пумпа) за население од 20.000 жители. Ова количина на питка вода е доволна за да се задоволи потребата на питка вода од страна на корисниците.

Хидрауличките системи на другите населени места се снабдуваат со пумпни станици кои водата ја црпат од бунари. Така е во пумпните станици Подареш, Јаргулица, Ораовица и Калуѓерица - секој со капацитет од 10 до 15 l/sec. Најголемиот поврзан систем е пумпна станица Јаргулица кој ги напојува населените места Јаргулица, Покрајчево и Злеово со 2.244 жители и има капацитет да произведе минимум 385 литри/жител/ден. Ова



ЈП „ПЛАВАЈА“ – РАДОВИШ

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Ул: „Свети Спасо Радовишки“ бр:32, 2420 Радовиш
ЕДБ: МК4023999108401, Жиро сметка: Тутунска Банка 210052660250146
Телефони: (+389) 032/635-323, Факс: 032/635-201
plavaja.radovis@gmail.com

ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023 ГОД.

СЕКТОР ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

ЈП Плаваја Радовиш го снабдува со вода за пиење населението во градот Радовиш и селата Раклиш, Ињево, Воиславци и Сулдурци преку поврзан хидраулички систем. Покрај овој водоснабдителен систем, ЈП Плаваја го управува и водоснабдителниот систем на селата Јаргулица, Покрајчево и Злеово кој имаат заеднички систем за водоснабдување, потоа Коџалија и Аликоч кој исто така имаат заеднички систем на водоснабдување, а и селата Подареш, Ораовица и Калугерица кој имаат одделни системи за водоснабдување.

Извори на вода:

Назив	Апстракција	Испорака
Зафат Амбари	20 - 22 l/sec	гравитациска
Зафат Градски водовод	22 - 24 l/sec	гравитациска
Зафат Трска со станица за третман на вода	40 - 60 l/sec	гравитациска
Бунари „ Индустриски водовод “	110 l/sec	Пумпна
Вкупен произведен капацитет	82-216 l/sec	комбинирано

Со капацитет од 82 – 216 l/sec, првите три извори и дополнителните количини на вода кои се зафаќаат од бунарското поле „**Индустриски водовод**“ со вкупен комбиниран капацитет од **110 l/sec** во текот на летниот период, овој хидраулички систем има капацитет да произведе питка вода од минимум **225 литри/жител/ден** (само гравитациски) до максимум **739 литри/жител/ден** (дополнително со пумпа) за население од 20.000 жители. Ова количина на питка вода е доволна за да се задоволи потребата на питка вода од страна на корисниците.

Хидрауличките системи на другите населени места се снабдуваат со пумпни станици кои водата ја црпат од бунари. Така е во пумпните станици Подареш, Јаргулица, Ораовица и Калугерица - секој со капацитет од 10 до 15 l/sec. Најголемиот поврзан систем е пумпна станица Јаргулица кој ги напојува населените места Јаргулица, Покрајчево и Злеово со 2.244 жители и има капацитет да произведе минимум 385 литри/жител/ден. Ова количина на питка вода е доволна за да се задоволи потребата на питка вода од страна на корисниците.



ЈП „ПЛАВАЈА“ – РАДОВИШ

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Ул: „Свети Спасо Радовишки“ бр:32, 2420 Радовиш
ЕДБ: МК4023999108401, Жиро сметка: Тутунска Банка 210052660250146
Телефони: (+389) 032/635-323, Факс: 032/635-201
plavaja.radovis@gmail.com

Ко
мунално

то претпријатие работи со мала филтер станица за пречистување на водата која се зафаќа од Радовишка Река, како и од зафатот Амбари и Трска. Станицата е пуштена во употреба во 2004 година и има работен просечен капацитет од околу 40-60 l/сек. Третманот се состои од четири линиски поставени песочни филтри. По филтрирањето, се врши дезинфекција со употреба на хлор и третираната вода се пренесува гравитациски во интерконекцискиот систем (градот и четирите населени места и тоа: Раклиш, Војславци, Сулдурци и Ињево). Водата од сите други зафати се хлорира на местото на влез во дистрибутивниот систем.

Дистрибутивната мрежа за градот и населените места Раклиш, Сулдурци, Војславци и Ињево има четири главни резервоари со капацитет од 3.300 m³. Резервоарот “Коџа Баир” со капацитет од 1200 m³ и истиот е во добра состојба, а резервоарот “Џам Баир” со капацитет од 600 m³ е во лоша состојба и треба да се рехабилитира. Третиот резервоар “Индустија” со капацитет од 900 m³ е во добра состојба, но моментално овој резервоар повеќе години не се користи. Четвртиот резервоар е новиот резервоар “Куклевица” со капацитет од 600 m³.

Вкупната побарувачка на питка вода од страна на населението на годишно ниво се движи од 1.000.000 m³ - 1.200.000 m³ што ЈКП успеа да ја обезбеди во 2023 година

Одржување на водоводен систем

Секторот Водовод и Канализација како дел од ЈП Плаваја-Радовиш се состои од:

- Одделение за Водовод
- Одделение за Канализација
- Одделение за Санитарна контрола

Водоснабдувањето е многу важен сегмент во работењето на ЈП Плаваја Радовиш, бидејќи преку квалитетно спроведување на оваа дејност во голема мера се цени и работењето на ова комунално претпријатие

Здравата вода за пиење претставува најголем проблем на планетата земја (бидејќи е 1% од сета вода), па логично е да се размислува дека треба да има посебен



ЈП „ПЛАВАЈА“ – РАДОВИШ

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Ул: „Свети Спасо Радовишки“ бр:32, 2420 Радовиш
ЕДБ: МК4023999108401, Жиро сметка: Тутунска Банка 210052660250146
Телефони: (+389) 032/635-323, Факс: 032/635-201
plavaja.radovis@gmail.com

третман

како од

аспект на

рационално користење, така и од аспект на загадување на истата.

Снабдувањето со вода на градот Радовиш и на населените места може да се анализира како:

1. Водоснабдување на Радовиш

2. Водоснабдување на населените места приклучени на градската водоводна мрежа што ги одржува ЈПКД

3. Водоснабдување на населени места со независни водоводни системи што ги одржува ЈПКД.

4. Водоснабдување на населени места со независни водоводни системи што не ги одржува ЈПКД.

1. Водоснабдување во Радовиш

Информативно во прилог на скица бр. 1 шематски е прикажан системот на водоснабдување на Радовиш и истата има за цел да даде претстава од каде се зафаќа и црпи водата и како се транспортира до потрошувачите.

Позиција бр. 1 го означува просторот на таканаречен индустриски водовод каде водата се црпи од бунари (моментално се црпи од шест бунари од постоечки десет) со помош на потисни длабински пумпи се дистрибуира во собирен резервоар и со помош на четири потисни пумпи поз. 3,4 (кои работат во различни режими лето, зима) се транспортира кон градот.

Со помош на челичниот цевководот ϕ 250 позиција 5 водата се транспортира кон индустриски резервоар кој во моментот е премостен (позиција 12) и од тој цевковод (резервоар) се снабдуваат:

1. Индустриска зона бр. 1

2. Индустриска зона бр. 2

3. Дел од градот (2-ра МЗ и дел 4-та МЗ)

4. Населените места Ињево, Војславци и Сулдурци

Со цевковод Φ 150 (ПВЦ) водата се транспортираше кон населбата Куклевица и с. Раклиш се до Јуни 2020 година. Со изградбата на новиот потисен



ЈП „ПЛАВАЈА“ – РАДОВИШ

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Ул: „Свети Спасо Радовишки“ бр:32, 2420 Радовиш
ЕДБ: МК4023999108401, Жиро сметка: Тутунска Банка 210052660250146
Телефони: (+389) 032/635-323, Факс: 032/635-201
plavaja.radovis@gmail.com

цевковод

ф 200

(полиетил

ен) до новиот резервоар Куклевица како и изградбата на новиот резервоар и пуштањето во употреба на истите од месец Јули 2020 година водоснабдувањето во летниот период на с. Раклиш, 3-та Месна заедница и дел од 4-та Месна заедница се водоснабдуват од новиот резервоар Куклевица, а во зимен период и селата Сулдурци, Војславци и Ињево.

Од локалитетот Радовишка река градот по гравитациски пат се снабдува од:

1.Каптажа Амбари и Филтер станица од каде водата со цевковод Ф315 (ПЕ, ПВЦ, АЦЦ) се транспортира до резервоарот “Коџа Баир” поз.26 при што водоснабдени се следните реони: Коџабаир 1 и 2, Шаин Маале,

Со новиот резервоар Куклевица кој може да се полни и од Пумпна станица Индустриски Водовод и од прелив на резервоар Коџа баир се снабдуваат со вода Куклевица 1 и Куклевица 2, с. Раклиш .

2.Градски водовод (каптажа) поз.20 се снабдува дел од градот (1-ва МЗ до ул. Партизанска и 5-та МЗ до ул.Илинденска.

Одговорно одделение за одржување на водоснабдителната мрежа и обезбедување непречено снабдување со вода за пиење во ЈП Плаваја-Радовиш е одделенито за Водовод.

Одделенито за Водовод во текот на 2023 година во својата работа се раководеше од обврските кои произлегуваат со нормативните акти на јавното претпријатие и тоа се:

- системско одржување на водоснабдителниот систем
- санација на дотраени мрежи
- поставување на нови приклучоци
- радовно испирање на водоводната мрежа
- контрола и замена на дотраени затварачи и пожарни хидранти во водоводната мрежа
- системско испитување на загуби на вода
- замена на водомери



ЈП „ПЛАВАЈА“ – РАДОВИШ

~~Во табеларниот преглед се претставени најзначајните извршени работи на водоснабдителниот систем за градот Радовиш во 2023 година од страна на одделението за водовод:~~

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ
Ул: „Свети Спасо Радовишки“ бр.32, 2420 Радовиш
БДБ: МК 4023999108401, Жиро сметка: Тутунска Банка 210053660250146
Телефони: (+389) 032/635-323, Факс: 032/635-201

plavaja.radovis@gmail.com

1. Табеларен преглед за 2023 год.



ЈП „ПЛАВАЈА“ – РАДОВИШ

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Р. бр.	Вид на дефект	Ул: „Свети Спасо Радровишки“ бр:32, 2420 Радовиш ЕДБ: МК4023999108401, Жиро сметка: Тутунска Банка 210052660250146 Телефони: (+389) 032/635-323, Факс: 032/635-201 plavaja.radovs@gmail.com												
		Јануари	Февруари	Март	Април	Мај	Јуни	Јули	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември	Вкупно
1	дефект на затварачи	1	2	9	1	1	5	6	8	7	5	4	3	52
2	дефект на водоводна линија	8	2	3	2	3	3	4	6	8	3	4	6	52
3	дефект на приклучок	13	5	3	12	9	12	12	10	8	3	6	4	97
4	замена на водомер	1	2	1	3	1	2	3	2	2	3	5	4	29
5	дефект во шахта	7	8	6	10	6	12	9	6	10	13	14	11	112
6	приклучок на водоводна мрежа	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	3	2	22
ВКУПНО:		31	21	24	29	22	36	35	34	37	29	36	30	364



ЈП „ПЛАВАЈА“ – РАДОВИШ

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Ул: „Свети Спасо Радовишки“ бр:32, 2420 Радовиш
ЕДБ: МК4023999108401, Жиро сметка: Тутунска Банка 210052660250146
Телефони: (+389) 032/635-323, Факс: 032/635-201
plavaja.radovis@gmail.com

Пок

рај редовното одржување на водоводната мрежа, пумпната станица, филтер станицата и сл. од аспект на машинско и електро одржување, системот беше во исправна состојба

2. Водоснабдување на населени места приклучени на градската водоводна мрежа што ги одржува ЈП Плаваја Радовиш

ЈП Плаваја Радовиш врши водоснабдување и одржување на водоводната мрежа на одреден број населени места, приклучени на градскиот водоводна мрежа и тоа с. Сулдурци, с. Војславци, с. Ињево и с. Раклиш.

Добрата надморска височина на овие населените места им овозможува постојано т.е. континуирано снабдување со вода за пиење.

Недостиг се појавуваше само во следните случаи:

- планиран застој поради отклонување на непланирани дефекти и планирани ремонти на опрема или водоводни линии.
- немање на електрична енергија за напојување на систем на Индустриски водовод.

Во 2023 година извршени се следните најзначајни интервенции на водоводната мрежа и тоа:

2. Табеларен преглед за 2023 год.

Р.бр	Вид на дефект	Раклиш	Сулдурци	Воиславци	Ињево	Вкупно
1	дефект на затварачи	8	5	8	7	28
2	дефект на водоводна	7	6	6	6	25



ЈП „ПЛАВАЈА“ – РАДОВИШ

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Ул: „Свети Спасо Радовишки“ бр:32, 2420 Радовиш
ЕДБ: МК4023999108401, Жиро сметка: Тутунска Банка 210052660250146
Телефони: (+389) 032/635-323, Факс: 032/635-201
plavaja.radovis@gmail.com

	линија					
3	дефект на приклучок	4	5	6	8	23
4	дефект во шахта	10	7	11	20	48
5	замена на водомер	0	0	0	0	0
6	приклучок на водоводна мрежа	0	0	0	1	1
ВКУПНО:		29	23	31	42	125

3. Водоснабдување на населени места со независни водоводни системи што ги одржува ЈП Плаваја Радовиш

Со овој начин на водоснабдување опфатени се населените места: с. Јаргулица, с. Покрајчево, с. Злеово, с. Подареш, с. Ораовица, с. Калугерица, с. Аликоч и с. Коџалија.

Од длабински бунар во полето (во близина на отворен плац Мантово) со $Q=18$ l/s со цевковод Φ 150 ПЕ, водата се транспортира во собирен резервоар $V=200$ m³ над селото Јаргулица и од таму се дистрибуира до селата Јаргулица, Покрајчево и Злеово.

Во с.Подареш водата се црпи од длабински бунар во кој е вградена потопна пумпа со капацитет од 16 l/s и се транспортира во резервоар со $V=150$ m³ сместен над селото и оттаму по гравитационен пад се дистрибуира низ селото.

Водоснабдувањето во с.Ораовица и с.Калугерица се врши преку бунарски пумпи со капацитет во с.Ораовица 12 l/s и во с.Калугерица 15 l/s. Водата од бунарите се транспортира во резервоари со капацитет од $V=150$ m³ лоцирани над населените места и по гравитациски пат се дистрибуира низ селата.

Селата Аликоч и Коџалија се снабдуваат со вода од каптажа изградена на планината Плачковица и преку транспортен цевковод Φ 90 (ПЕ) $l=8,5$ км $Q=3$ l/s водата гравитациски доаѓа до типска филтер станица и собирен резервоар од каде соодносно се дели и транспортира по гравитациски пат во резервоарите на селата од каде се дистрибуира низ самите селата.



ЈП „ПЛАВАЈА“ – РАДОВИШ

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Ул: „Свети Спасо Радовишки“ бр:32, 2420 Радовиш
ЕДБ: МК4023999108401, Жиро сметка: Тутунска Банка 210052660250146

Телефони: (+389) 032/635-323, Факс: 032/635-201

plavaja.radovis@gmail.com

Вод

оснабдува

њето во

2023 година во сите независни водоснабдителни системи беше на високо ниво. Прекини се појавуваа само тогаш кога доаѓаше до дефект на главните потисни цевководи и во случај на дефект на секундарната мрежа во населените места како и недостаток на електрична енергија за напојување на бунарските пумпи.

Во одделните населени места во 2023 ги имаше следните најзначајни интервенции:

3.Табеларен преглед за 2023

Р. бр	Вид на дефект	Јаргулица	Покрајчево	Злеово	Подареш	Ораовица	Калугерица	Коцалија	Аликоч	Вкупно
1	дефект на затварачи	7	7	13	11	11	13	2	2	66
2	дефект на водоводна линија	6	5	15	9	11	9	2	0	57
3	дефект на приклучок	7	6	20	16	15	7	0	1	72
4	дефект во шахта	8	8	23	16	13	9	0	0	77
5	замена на водомер	0	3	2	0	1	1	0	0	7
6	приклучок на водоводна мрежа	0	0	0	1	1	1	0	0	3
	ВКУПНО:	28	29	73	53	52	40	4	3	282



ЈП „ПЛАВАЈА“ – РАДОВИШ

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Ул: „Свети Спасо Радовишки“ бр:32, 2420 Радовиш
ЕДБ: МК4023999108401, Жиро сметка: Тутунска Банка 210052660250146
Телефони: (+389) 032/635-323, Факс: 032/635-201
plavaja.radovis@gmail.com

4.

Водоснаб

дување на

населени места со независни водоводни системи што не ги одржува ЈП Плаваја се:

4.1. Село Калузлија

4.2. Село Дамјан

4.3. Населба Дамјан

4.4. Село Штурово

4.5. Село Бучим

4.6. Село Тополница

5. Испитување и контрола на вода

Законска обврска е да се врши испитување на квалитетот на водата и тоа се прави еднаш неделно преку основни (А) анализи кои се испитуваат во Фуд Лаб-Скопје лабораторија за испитување на храна и пијалоци и периодичните анализи (Б) кој се испитуваат два пати годишно во Институт за јавно здравје-Скопје. Во 2023 год. беа направени 288 основни (А) анализи од повеќе локации на водоводната мрежа, и две периодични (Б) анализа од сите водоснабдителни системи во Институт за јавно здравје-Скопје.

Неделните прегледи или основниот (А) преглед како и шест месечниот периодичен (Б) преглед се прават согласно Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење и храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 183/2018). Резултатите од сите анализи покажуваат дека водата испорачана до потрошувачите во текот на 2023 година е квалитетна и здрава за пиење и ги задоволува сите параметри кој што се предмет на испитување.

Исто така треба да се напомене дека скоро секој ден се врши контрола на водата на одредени позиции со застапеноста на хлорот во истата, од страна на стручната служба во ЈП „Плаваја“ Радовиш.

6. Одржување на системот за одведување на отпадни и урбаниводи во Радовиш и населени места .



ЈП „ПЛАВАЈА“ – РАДОВИШ

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Одделението канализација го следи и унапредува развојот и го одржува

Ул. „Свети Спасо Радовишки“ бр. 32, 2420 Радовиш

изградениот фекален и атмосферски канализационен систем на подрачјето на

БДБ МК 4023099108401, Жиро мрежа Тутинска Банка 210052660250146

Телефони: (+389) 032/635-323, Факс: 032/635-201

општина Радовиш. Заедно со развојот на основните објекти се планира активности и средства за редовно одржување и поправка на канализационата мрежа во согласност со утврдените приоритети.

Одделенито канализација во 2023 година во населените места каде има изгадено инсталации за одведување на урбани отпадни води ги изврши следните најзначајни работи:



ЈП „ПЛАВАЈА“ – РАДОВИШ

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Ул: „Свети Спасо Радовишки“ бр:32, 2420 Радовиш

ЕДБ: МК4023999108401, Жиро сметка: Тутунска Банка 210052660250146

Телефони: (+389) 032/635-323, Факс: 032/635-201

plavaja.radovis@gmail.com

Р. бр.	Вид на интервенција	Радовиш	Раклиш	Ињево	Ораовица	Подареш	Јаргулица	Покрајчево	Злеово	Калугерица	Војславци	ВКУПНО
1	Чистење на канализација	153	11	11	27	36	16	18	26	14	14	326
2	Чистење на приклучок											
3	Чистење на решетки и сливници	91										91
4	Чистење на шахти	40	3	3	10	15	10	12	23	9	4	129
5	Чистење на фонтани	24	15			4	5			1		49
6	Приклучок на канализациона мрежа											
7	Чистење на јама	11										11
8	Перење на улици и фонтани	34	2	2	3	3	2	2	2	2	2	54
ВКУПНО:		353	31	16	40	58	33	32	51	26	20	660

Изработил:



ЈП „ПЛАВАЈА“ – РАДОВИШ

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Ул: „Свети Спасо Радовишки“ бр:32, 2420 Радовиш
ЕДБ: МК4023999108401, Жиро сметка: Тутунска Банка 210052660250146
Телефони: (+389) 032/635-323, Факс: 032/635-201
plavaja.radovis@gmail.com

6	Приклучок на канализациона мрежа												
7	Чистење на јама	11											11
8	Перење на улици и фонтани	34	2	2	3	3	2	2	2	2	2		54
ВКУПНО:		353	31	16	40	58	33	32	51	26	20		660

ЈП Плаваја-Радовиш

Директор:
Дејан Крстев



Изработил:
Раководител на сектор водовод и канализација
Гоце Дединец
Радовиш: 31.01.2024 год.